



Исх. № 476  
от «13» июля 2009 г.

**Директору**  
**ООО «АМИКО Комплект»**  
**Юркову В.Д.**

С 2001 года на 6-ти резервуарах терминала «Трансбункер-Юг» была установлена система «САДКО-Ойл». В результате вся информация о резервуарах: уровень топлива и подтоварной воды, температуры в 5-ти точках по высоте резервуара, достижения верхнего предельного уровня заполнения резервуара и охрана от несанкционированного падения уровня в режиме хранения с выдачей соответствующих звуковых сигналов, были выведены на монитор ПК, находящийся в операторской. На дисплее выводятся и расчетные данные: средняя температура по точечным показаниям датчиков температуры, погруженных в продукт, перерасчет плотности продукта в зависимости от значения средней температуры, расчет объема и массы принятого и отпущенного продукта. Также ведутся журналы измерений и событий с возможностью печати, выдачу аварийных сигналов при достижении максимально допустимого уровня наполнения резервуара продуктом, переливе емкостей, занижении минимального уровня, превышении температуры продукта до максимально допустимого значения, нарушении режима хранения продукта и еще много разных полезных сведений, которые также можно получить после соответствующего запроса. А главное то, что система показала свою высокую надежность, удобство в эксплуатации и точность измерений, соответствующих метрологическим характеристикам. За время эксплуатации выхода системы из строя не было. Отдельные неполадки оперативно устранялись обученным обслуживающим персоналом и сервисной службой. Мы продолжили дальнейшее сотрудничество с изготовителем системы ООО «АМИКО Комплект» и оснастили еще пятнадцать резервуаров датчиками, которые присоединили к работающей системе «САДКО-Ойл».

С уважением,

генеральный директор

**А.Б. Буланый**